

PRODYTHERM IF 75870P

INHIBITEUR D'ENTARTRAGE ET DE CORROSION POUR CIRCUITS FERMES

APPLICATIONS

L'association judicieuse de plusieurs principes actifs lui offre des propriétés anti-corrosion et anti-tartre qui lui permettent d'assurer efficacement la protection des réseaux industriels fermés (très peu d'appoint), y compris ceux comprenant des tronçons en PER.

C'est une solution qui, bien que très fortement concentrée, demeure de faible viscosité et dont la mise en œuvre ne pose donc aucune difficultés.

Aux doses d'emploi, notre actif est conforme à l'Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine. Il peut donc être utilisée pour le traitement des circuits de chauffage produisant de l'Eau Chaude Sanitaire (E.C.S.) par simple échange.

Attention, il ne faut pas l'utiliser lorsque les installations comportent ou sont susceptibles de comporter des parties en aluminium ou ses alliages.

AVANTAGES

Solution prête à l'emploi, sans dilution préalable, pouvant être asservie à un compteur à impulsion (injection en continu).

Possibilité de rejet à l'égout aux doses d'emploi.

Améliore les échanges thermiques en évitant la formation de tartre.

MISE EN OEUVRE

Elle se fera par l'intermédiaire d'un poste de dosage proportionnel aux appoints ce qui permet de réduire considérablement le temps consacré à la mise en œuvre du traitement d'eau des circuits fermés.

Le dosage sera ajusté par notre service technique en fonction :

- du mode de fonctionnement du circuit,
- des consignes du constructeur,
- de la qualité de l'eau d'appoint.

Le point d'injection devra être placé en un point de réseau ou il y a circulation d'eau (bâche tampon, ...).

Les ajustements se feront par un contrôle du pH, qui dans ces conditions devra être supérieur à 9,0 (idéal 9,5).

Afin de vous assurer d'une bonne mise en œuvre, vous pourrez utiliser une trousse d'analyse fournie par nos soins. Nous consulter. Les analyses d'eaux nécessaires au bon fonctionnement d'une installation et au contrôle sont résumées ci-après :

- pH de l'eau du réseau : Entre 9,0 et 10,0.
- Teneur en Molybdates (MoO_4) : Entre 100 et 350 mg/L.

Afin de mieux maîtriser le dosage ainsi que les phénomènes d'entartrage, il est nécessaire d'effectuer un relevé régulier du compteur placé sur la canalisation de l'eau d'appoint.

MANIPULATION - STOCKAGE

Il convient de prendre les précautions d'usage pour la manipulation des produits chimiques (gants, lunettes, ...). Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

Les produits doivent être conservés hors gel.

CARACTERISTIQUES

Etat physique : Liquide

Couleur : Incolore

Odeur : Inodore

pH : 13

CONDITIONNEMENTS

Il est disponible en bonbonnes plastique de 20 kg, en fûts plastique de 210 kg et en containers de 800 kg, **emballages perdus.**

Pour tout autre conditionnement, nous consulter.



Note : Ne pas mélanger le produit pur avec d'autres composés chimiques sans nous avoir préalablement consultés.

Les renseignements et conseils contenus dans cette notice sont le fruit du travail en commun avec nos clients et de nos connaissances actuelles. Ils sont donnés à titre purement indicatif et ne sauraient constituer une obligation de résultat. Date : 16/01/2025.





www.aquaproidf.fr